

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.04.2023**

В 1 квартале 2023 вынесены новые/имеются действующие предписания:

Роспотребнадзор от "7" июля 2022 года № 527

МЧС от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
Роспотребнадзор							
1	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	312,00	от "7" июля 2022 года № 527	В гладильной хранение чистого белья осуществляется на открытых стеллажах (при требовании хранения чистого белья в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах), что является нарушением требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ

2	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	45,09	от "7" июля 2022 года № 527	Не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, оконные проемы в помещениях игровой 1 младшей «А» группы, что является нарушением требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20	В игровой комнате 1 младшей «А» группы, установлены жалюзи блекаут. Поставщик ООО «РАМ» счет на оплату №43 от 06.06.2022г.	Жалюзи (рулонные шторы Блекаут) количество 2 шт. Цена одного рулона - 22.545 руб Выполнено
3	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	875,00	от "7" июля 2022 года № 527	В помещении моечной, для мытья и ополаскивания кухонной посуды используется 1 моечная ванна (при гигиеническом нормативе – 2), что является нарушением требований гл. 6 табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
4	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "7" июля 2022 года № 527	В помещении заготовочного цеха, используемого для обработки сырой овощной и мясорыбной продукции, установлено 3 производственных стола с маркировкой «СП»:	Покупка стола внесена в план мероприятий на 2023г	Не выполнено

5	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	547,25	от "7" июля 2022 года № 527	На пищеблоке учреждения отмечено наличие посуды из алюминия для приготовления блюд, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
6	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "7" июля 2022 года № 527	Питание детей организовано без учета суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях: согласно ведомости контроля за питанием за май 2022 г. в питании детей в возрасте от 3 до 7 лет используется на 1 ребенка: овощей – 159 г/день (норма 220 г/день), яйца – 14,2 г/день (норма 40 г/день), молока, молочной и кисломолочной продукции – 413 г/день (норма 450 г/день), сока, витаминизированных напитков – 113 г/день (норма 150 г/день);	В питании детей в возрасте от 3 до 7 лет - контроль усилен	Выполнено: организация мероприятий в рамках текущей деятельности УО

7	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская , д. 7 "В"	-	527	Питание детей организовано без учета суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях: согласно ведомости контроля за питанием за май 2022 г. в питании детей в возрасте от 1 до 3 лет используется на 1 ребенка: овощи – 124,37 г/день (норма 180 г/день), яйца – 12,4 г/день (норма 40 г/день), молока, молочной и кисломолочной продукции – 292,6 г/день (норма 390 г/день), сока– 79,5 г/день (норма 100	В питании детей в возрасте от 1 до 3 лет - контроль усилен	Выполнено: организация мероприятий в рамках текущей деятельности УО
---	-----------------------------	---	---	-----	--	--	---

МЧС

156/1/1	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в кабинете 3-го этажа (пом. № 36 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года)	Планируется ремонт в рамках программы УКРиС на апрель 2023 год	Не выполнено
156/1/2	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в кабинете 3-го этажа (пом. № 35 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года)	Планируется ремонт в рамках программы УКРиС на апрель 2023 год	Не выполнено
156/1/3	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Отсутствуют световые оповещатели "Выход" системы оповещения и управления эвакуацией людей над проемами эвакуационных выходов из коридора 1-го эт. (пом. № 64 по тех паспорту от 17.05.2017 года) в лестничные клетки (пом. №№ 48, 67 по тех. Паспорту от 17.05.2017)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
156/1/4	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Отсутствуют световые оповещатели "Выход" системы оповещения и управления эвакуацией людей над проемами эвакуационных выходов из музыкального зала 2-го эт. (пом. № 38 по тех. паспорту от 17.05.2017 года) в коридор.	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ

156/1/5	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Установки пожарной сигнализации, смонтированные на объекте, эксплуатируются после среднего срока службы указанной в технической документации по эксплуатации завода изготовителя (акт приемки установки в эксплуатацию от 16.11.2005 года)	Планируется ремонт в рамках программы УКРиС на апрель 2023 год	Не выполнено
156/1/6	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Расстояние от светильников до хранящихся товаров в инвентарной 3-го этажа менее 0,5 м (пом. № 35 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
156/1/7	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Двери эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (из групповых ячеек, из поэтажных коридоров, холлов, фойе имеются замочные скважины под ключ)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
156/1/8	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Отделка стен ясельной веранды 3-го этажа выполнена горючими материалами (обои виниловые на флизелиновой основе, с показателем класса пожарной опасности материала КМЗ)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ

156/1/9	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Там, где требуется оповещение людей о пожаре не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации. Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, не выше допустимого уровня шума	Планируется ремонт в рамках программы УКРиС на апрель 2023 год	Не выполнено
156/1/10	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	88,98	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Для отделки стен коридора 2-го этажа (пом. № 42, 42, 33, 37 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года) применены горючие материалы (масляная краска, стеклообои, с показателем класса пожарной опасности материала КМ3)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
156/1/11	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	766,74	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Для покатытия полов в коридоре 2-го этажа и музыкальном зале (пом. №№ 42, 42, 33, 37, 38 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года) применены горючие материалы (паркет, линолеум, с показателем класса пожарной опасности КМ3)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ

156/1/12	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен и покрытия полов коридора 1-го этажа главного входа (пом. № 16 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года)	-	Выполнено: в рамках ФХД ОУ
156/1/13	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен и покрытия полов коридора 1-го этажа (пом. № 64 по тех. Паспорту от 17.05.2017 года)	-	Выполнено
156/1/14	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Системой оповещения людей при пожаре не осуществляется оповещение персонала, расположенного в групповых ячейках (в т.ч. В спальнях). Проектом не предусмотрено	Планируется ремонт в рамках программы УКРиС на апрель 2023 год	Не выполнено
156/1/15	МБДОУ "ДС №32 "Снегирек"	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 "В"	-	от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15	Заместителем заведующего по УВ и МР Сафиной Р.Р. По состоянию на 26.11.2020 г. Не пройдено обучение ПТМ (удостоверение о прохождении ПТМ №17-348-17 просрочено, срок до 20.05.2020 г.)	-	Выполнено

Заведующий учреждением

Г.А. Давлетбаева

(подпись)